



Зона	Паз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
РЩ	ТУ 34.34-001-27897260-97		Щит распределительный		
			ВРУ-8-2Н-107-3УХ/Л4	1	
ЩО	ТУ 34.34-002-27897260-97		Щиток осветительный на 6 групп, ОЩВ-6УХ/Л4	1	
1	ТУ 3461-001-44919750-00		Светильник потолочный ARS/R418	12	
2	ТУ 3461-001-44919750-00		Светильник потолочный К300	8	
3	ТУ 3461-002-44919750-00		Светильник потолочный К200	11	
4	ТУ 3461-001-44919750-00		Светильник потолочный ARS/R218	9	
5			Светильник настенный НБП 02-60/100-002	11	
6	ТУ 3461-002-54762960-01		Светильник комбинированный ЛБО 20-2х8-94.1-УХ/Л4 с АКБ	2	
7	ТУ 3461-005-44919750-00		Пржектор заливающего света ИМС250Н	24	
	ТУ 3461-007-54762960-03		Светильник аварийный ЛБО 40 артикул БС-973-6, с АКБ		
9			надпись "ВЫХОД", НПУ-3014	1	
10			надпись "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", НПУ-3154	1	
11	ЛЕТЕН кат. №89341		Коробка для гипскартона	16	
12	ЛЕТЕН кат. №88601		Выключатель одноклавишный С5 10-019	19	10А-250В
13	ЛЕТЕН кат. №89224		Коробка установочная	12	
14	ТУ3461-001-44919750-00		Светильник потолочный РК1 260	1	
	ЛЕТЕН кат. №89271		Коробка распределительная с крышкой, 120x120x40	11	
	ЛЕТЕН кат. №89273		Коробка распределительная с крышкой, 165x115x40	2	
	ТУ 16К71-310-2001		Кабель силовой ВВГнг-LS 3x15, м	400	
	ТУ 16К71-310-2001		Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5, м	400	
	ТУ 16К71-310-2001		Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5, м	150	
	ТУ 16К71-310-2001		Кабель силовой ВВГнг-LS 5x4, м	50	
	ОКС кат. № 91925		Труба гибкая гофрированная, d=25, м	200	
	ОКС кат. № 91940		Труба гибкая гофрированная, d=40, м	200	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Входная группа	30,3
2	Гардероб	10,0
3	Комната отдыха \кафе\	31,3
4	Женская раздевалка	31,2
5	Мужская раздевалка	26,8
6	Подсобное помещение	20,8
7	Санузел посетителей (Ж)	14,4
8	Санузел посетителей (М)	10,5
9	Помещение охранной службы	2,5
10	Блоки оборудования	42,0
11	Техническое помещение	10,3
12	Коридор	30,2
13	Спортивный зал	14,38

1. Светильники аварийного освещения (табло "ВЫХОД" и "ЗАПАСНОЙ ВЫХОД") установить над дверными проемами
2. Светильники наружного освещения установить над входом, по месту
3. Светильники в помещениях №10 и №11 допускается устанавливать на стену
4. Светильники ARS/R418 при центральном входе, допускается заменить на бра аналогичной мощности
5. Кабельные линии прокладывать в трубе гофрированной в пустотах стен и за подвесным потолком
6. Во всех помещениях, кроме спортивного зала и помещений для оборудования имеется подвесной потолок.

М1100

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, кВт	Номера автоматических выключателей				Ток распределителя, А	
			Однополюсные	Трёхполюсные	на вводе	на линиях		
			Занятые	Резервные	Занятые	Резервные		
ЩО	ОЩВ-6УХ/Л4	6,0	6	-	-	-	-	

Условные обозначения

- - прожектор с металлогалогеновой лампой;
- - светильник наружный и внутренней установки с лампой накаливания;
- - светильник аварийный;
- - встраиваемый или накладной светильник люминесцентный

Имя, № табл. План и дата. Выходной №. Составлено

Имя	Колч.	Лист	Вход	Подп.	Дата
Разраб.			Протес		
Проверил					
Н.контр.					

План сети электрического освещения

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА
http://secpa.podarki

Формат А1